

Способ повышения энергетической эффективности холодильных установок при охлаждении газовой среды в замкнутых помещениях состоит в использовании двух режимов снятия холода с охладителя холодильной машины. Снятие холода с охладителя во время работы холодильной машины осуществляется принудительным способом с помощью вентилятора обдува, а при неработающей холодильной машине снятие холода с охладителя осуществляется за счет естественной конвекции воздуха.